

Reparasjonsrapport

RT-nr.: AO2669

Kunde: Norrmontage AB

Dato innkommet: 23 apr. 2026

Vareadresse:

NYE DATA ETTER REPARASJON:

Regulering: $\pm 2 \times 2,5$ %

DATA FØR REPARASJON:

Ytelse: 50 kVA

Type: CTO-50/22PNS

Omsetning: 22000 / 420 V

Kobl. gr.: Dyn11

Fabrikat: ABB

Fabr. år: 2013

Regulering: $\pm 2 \times 2,5$ %

Fabr. nr.: 1LPL511912

Totalvekt: 430

Oljevekt: 95

FØLGENDE ER UTFØRT:

Fase	A	B	C
Ny H.sp. vikling	☐	☐	☐
Ny L.sp. vikling	☐	☐	☐

Fase	A	B	C	0
Skiftet H.sp. gj. føring	☒	☒	☒	☐
Skiftet L.sp. gj.føring	☐	☐	☐	☐
Oppussing og kompl. av tilkoblinger	☒	☒	☒	☒

Ny omkobler	☐	Fjernet SP	☐	Fjernet 0 og sveiset HSP	☐
Ny sp. omkobler	☐	Sikringer	☐	Vakuomtørket	☐
Montert H.sp overspg. avledere	☐	Skiftet pakninger	☒	Ny kasse/lokk	☐
Montert L.sp. varistorer	☐	Montert tilkoblingsklemmer	☐	Nytt oljestandsglass	☐
Montert TPC	☐	Montert tilkoblingshetter	☐	Nytt oljekar	☐
Montert ber.sikre H.sp. gj.føring	☐	Lakkert	☐	Påfylt olje	☐
Demontert og rengjort	☐	Skilt	☐	Oljen filtrert	☐
		Trafo åpnet	☐	Prøvet iflg. IEC76	☒

Vestfold Trafo Energi A/S